

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2021.

Skelby d. 20. maj 2021

Referat nr. 86

Mødedeltagere	Navn
Vandværksbestyr	Jan Nielsen
Regnskabs konsulent	Torben Johansen
Næstformand	Jacob Falk Rasmussen
Bestyrelsesmedlem	Ronnie Wolter
Formand (ref.)	Morten Henriksen
Afbud:	
Bestyrelsesmedlem	Michael Eskerod
Bestyrelsesmedlem	Mette Rasmussen

Indledning

Formanden Byder velkommen.

Bemærkninger til sidste referat:

- Ingen bemærkninger.

Månedsrapport for februar, marts og april 2021 blev gennemgået.

Fra månedsrapport, fremhæves følgende punkter:

- I perioden har der været 4 alarm.
- På ledningsnettet har der været 7 ledningsbrud.

Alarmer og brud i december.

- Onsdag 23-12-2020 kl. 11.00 Sv. Månsønsvej ved nr. 39: Brud på 110 mm PVC forsyningsledning. Revnet limmuffe. Nyt rørstykke og skydemuffer monteret.

Alarmer og brud i januar.

Alarm 1 stk.

- mandag 25-01-2021 kl. 20.04 Boring 4: Alarm pga. overspænding, relæ koblet fra (genindkobling)

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Alarmer og brud i februar.

- Vandbrud: lørdag 13-2-2021 kl. 07.00 på Ø250 PVC forsyningsledning til Gedser.
- Pilevangen 7: lørdag 13-2-2021 kl. 10.00 Frostsprunget måler. Ny måler monteret.
- Scandlines: søndag 14-2-2021 kl. 06.00 Scandlines leje nr. 2 Frostsprunget måler. (lukket)
- Burrevejen 3: fredag 19-2-2021 kl. 15.15 Frostsprængt udblæsning. Ny monteret.
- Aktievejen 9: fredag 19-2-2021 kl. 11.30 Frostsprængt udehane. Lukket for vand og informeret forbruger.

Alarmer og brud i marts.

- Mandag 1-3-2021 kl. 20.00 B3 Relæ koblet fra (genindkoblet)
- Fredag 12-3-2021 kl. 21.32 Alarm filter 4 luftudlader. Ny luftudlader monteret
lørdag 13-3-2021

Alarmer og brud i marts.

- Lørdag 10-4-2021 kl. 07:00 Område 4 Gedesby strand. Område kørt igennem/aflæst radio-målere, konstateret vandbrud på Fyrblinkvej 6 og Lollandsvej 13 Lukket for stophaner og informeret forbrugere.
- Lørdag 10-4-2021 kl. 17:36 Systemfejl, alle boringer stoppet. På Værket og resat radiomodul til boringer. (ok)?

Februar 2021

- Porsevej 8: Aflæsning af måler (ligger under stort jernlåg) skal ændres senere.
- Gl. Landevej 73: Aflæsning af måler og montering af et nyt låg på målerbrønd. Forstærket med aluplade.
- Alrunevej 13: Aflæsning og kontrol af forbrug. Toilet har løbet.
- Eurofins: Udtaget vandprøver på B9.
- Siemens: Årligt service og kontrol af Vandværkets hoved målere. (ok)
- Aktiv-El: Monteret ny varmepumpe i værksted (gl. varmepumpe slidt op)
- Værket: Snerydning, saltning og fejlet fortov.
- Værket: Ærtesten bag værket jævnet og revet.
- Værksted: Oprydning og fejlet og stillet borde/stole op.
- Bag værket: Opmåling til låge samt indhentning af priser. Låge bliver monteret i uge 11-12
- Strandvej 13G (Pilehytten) skal rives ned. Tilbud på fjernelse af vandforsyning til huset er sendt til Guldborgsund Kommune. (skal fjernes i marts md.)
- Pilevangen 3: Tilset grund. Der skal graves vandstik, stophane og målerbrønd ned. (marts md.)

- Ørnevejen 10: Tilset grund. Der skal graves vandstik, stophane og målerbrønd ned. (marts md)
- Engen 4: Tilset stophane. Defekt ny skal graves ned (marts md)
- Tilset alle boringer: problemer med muldvarpe på B4 (Holmegård)
- Værket: Rengøring på kontor, gang toilet samt pumpesal.
- Bestilt 500 stk. radio-målere som skal monteres i Gedser.
- Bestil målerbrønde, armaturer og diverse dele der skal bruges til montering af de sidste målerbrønde i Gedser.
- GSM måler (områdemåler) er bestilt til Scandlines/remissen og Gedser feriepark.
- Kontor: Opdateret telefon og adresseliste, Indberettet pejleoplysninger, SRO-rapport og md.

Marts 2021

- Værket: Oprydning og ændring under halvtag, så tiptrailer og minigraver kan komme ind. Dieseltank er samtidig flyttet ud og Aktiv-el har lavet lys og stik under halvtag. Klargjort Mercedes Sprinter. PVM-reklame har monteret logo og tekst på bilen. Diverse vejskilte og afspærrings materiale samt håndværktøj er klargjort og der er malet logo på.
- Årligt service på Vandværket: Udført af Kemic Vandrens tirsdag 16-3-2021 Samtidig er DN200 ventil imellem vandreservoir 1-2 udskiftet (se evt. md. 02-2020) forbindelsesstang til ventilen er desværre lettere defekt og skal udskiftes senere. Der blev ligeledes udskiftet 2 stk. magnet-ventiler til underluft i filter 1 og 3. Råvand-tilgang til filter adskilt og spulet samt rensed iltningssok. Slam-bassin er blevet tømt og rensed, samtidig er lænse pumpen blevet udskiftet.
- M&N totalservice: fredag 26-3-2021 monteret stålport bag Værket.
- Eurofins: tirsdag 23-3-2021 Udtaget Vandprøver på ledningsnet ved Scandlines samt udtaget Råvand-boringskontrol på B11 DGU 242.217 samme dag.
- Strandvej 13G (Pilehytten) skal rives ned. Opgravning og frakobling af stikledning og måler fjernet.
- Engen 4: Defekt stophane udskiftet og hævet målerbrønd samt monteret nyt armatur.
- Ørnevejen 10: Ny Andelshaver. Gravet stikledning, stophane og målerbrønd ned. Gps målt og indtegnet.
- Pilevangen 3: Ny Andelshaver. Gravet stikledning, stophane og målerbrønd ned. Gps målt og indtegnet.
- Havrevej 10: Renovering af målerbrønd og udskylning af ledningsnet. (der skal bygges)
- Havrevej 14: Ny Andelshaver. Gravet stikledning, stophane og målerbrønd ned. Gps målt og indtegnet.

- Bynkevejen 20: Ny Andelshaver. Gravet stikledning, stophane og målerbrønd ned. Gps målt og indtegnet.
- Havrevej HS 302: Opgravning og udskiftning af spindel og dæksel (ødelagt af Fiberfolk) faktura er sendt.
- Sortevej HS74: Monteret ny henvisningspæl og skilt (ødelagt af Fiberfolk) faktura er sendt.
- Langgade 31: Defekt stophane udskiftet og målerbrønd renoveret. (mangler at lægge asfalt)
- Skolegade 5: Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Gartnervej 1, 2, 4, 5 og 6: Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Pr. Alexandrinegade 3, 5 og 9: Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Scandlines og Gedser remisse: Monteret nye målere og GSM-modem. Kan følges på telefon som områdemålere.
- Kontor: SRO-rapport og md. rapport, tastet pejleoplysninger, søgt gravetilladelser og LER oplysninger, konteret diverse faktura og bestilt varer hjem, opgøre graveskader/skrive faktura til Fiber-folk, Gps-opdateret R2 antenne.

April 2021

- Stenten 5: Opretning af stophane, trykket af lastbil.
- Sdr. Boulevard 6B: Ny stophane og flyttet/renoveret målerbrønd.
- Pr. Alexandrinegade 7, 25 og 26: Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Danmarksgade 1, 9, 11, 13, 15, 16, og 20: Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Danmarksgade 5 og 6: Finde stophane og Gps måle og indtegne.
- Danmarksgade 7: Nyt rør til stophane og Gps måle og indtegne.
- Danmarksgade 14: Nyt låg til stophane og Gps målt og indtegnet.
- Danmarksgade 17: Repareret dæksel til stophane og Gps målt og indtegnet.
- Danmarksgade 18: Finde stophane og Gps måle og indtegne.
- Genvej 7, 15, 20 og 26: Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Genvej 8: Monteret målerbrønd og armatur samt måler.
- Alfred Gerholmsvej 1: Monteret målerbrønd og armatur. Måler skal blive siddende inde som bi-måler. Gps målt og indtegnet.

- Alfred Gerholmsvej 4 og 5: Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Alfred Gerholmsvej 6: Søgt stikledning med sonde. Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Alfred Gerholmsvej 7: Monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Alfred Gerholmsvej 10: Udskiftet stophane og monteret målerbrønd og armatur samt flyttet eks. Måler ud i målerbrønd. Gps målt og indtegnet.
- Blåklkkevejen 15: Udskiftet defekt stophane og renoveret målerbrønd.
- Lærkevejen: HS 285 Ødelagt spindel til hovedventil udskiftet. (gravet i stykker af Fiberfolk) Faktura på udført arbejde er sendt til Højagergård.
- Gl. Landevej 37: Aflæst og plomberet måler for Advokat.
- HS-ventiler: Alle HS-ventiler i SFV-område efterses og motioneres, samtidig støbes der omkring dem der står i rabatter og der brændes markeringer på asfalt og monteres henvisningsskilte hvor der mangler. (udføres løbende over sommeren)
- Scandlines: Arbejde for Scandlines. Repareret frostsprunget rør og udskiftet bi-måler på kaj 3.
- VW-transporter: Klargjort og synet.
- Minigraver Kubota KX19-4 Service 50 timer udført af HKH service.
- Havearbejde Værket: Slået græs planeret langs Kobbelsøvej og sået græs og revet sten i plantebede.
- Værket: Fejl på filter 4 Ny Dungs føler til luftudlader monteret.
- Kontor: SRO-rapport og md. rapport, tastet pejleoplysninger, søgt gravetilladelser og LER oplysninger, konteret diverse faktura og bestilt varer hjem, opgøre graveskader/skrive faktura til Fiber-folk

Øvrige emner.

Der er pt. lukket for vandet til 6 stk. andelshaver pga. restance.

Der indkøbes i alt. 500 stk. radiovandmålere til udskiftning i Gedser i 2021. Herefter vil alle målere i Gedser være udskiftet, og der mangler således kun ca. 700 stk. i Gedesby.

Oprydning i telefonsystem er igangsat.

Støbning omkring HS-ventiler fortsætter.

Der planlægges udskiftning af HS-ventil på Månssons vej (ved nr. 9)

Ved boring nr. 7, skal Ø250 mm afspærringsventil kontrolleres.

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Der planlægges udskiftning af resterende 700 stk. måler på Gedesby Strand.

Økonomi

Jyske bank	Kr. 907.494,68
Arb. Landsbank	Kr. 1.864.158,80
Danske bank Depot	Kr. 20.393,94
Danske Bank	Kr. 288.663,90
Samlet	Kr. 3.080.711,32

Diverse

Næste møde afholdes d. 9. september 2021, (umiddelbart inden generalforsamlingen)

Såfremt Covid 19 tillader det afholdes Generalforsamling onsdag d. 9. september kl. 19.00. Vi mødes kl. 18.00 til smørrebrød/bestyrelsesmøde.

Jan indsætter indlæg til Folketidende, senest 14 dage før generalforsamling.

På valg ved generalforsamlingen er Morten og Jacob, begge er villige til genvalg.

Sommertur afholdes fredag d. 28. maj.

Ref. v/Morten Henriksen

Mette Rasmussen

Morten H.

Levin W. O.

Jan L.

Off. Betjent

Jacob Felt